

## Evaluasi Penerapan Keselamatan Kebakaran Gedung Menggunakan Computerized Fire Safety Evaluation System (Cfses) Pada Gedung Museum Nasional Jakarta Tahun 2014

Gasaskhaa, Gangges

Deskripsi Lengkap: <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=108158&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan keselamatan kebakaran gedung dengan menggunakan perangkat lunak / software Computerized Fire Safety Evaluation System (CFSES) di Gedung Museum Nasional Jakarta yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat 12, Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil penelitian pada 2 gedung yaitu Gedung A dan B, tidak ada satupun gedung yang memenuhi standar NFPA 101: Life Safety Code &reg;. Tidak ada satupun dari 12 parameter yang dievaluasi memenuhi standar. <br />Kata kunci: CFSES, keselamatan kebakaran, gedung, Museum Nasional.